



РОСС RU.0001.21ПЖ08



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий  
физико-химической лабораторией

Н.С. Прямова

2 февраля 2022 г.



**Протокол испытаний № 166  
от 2 февраля 2022 г.**

**Заказчик:** ОАО "СУЗУНСКОЕ ЖКХ", 633623, Новосибирская обл, Сузунский р-н, Сузун рп, Коммунистическая ул, дом 3.

**Наименование образца (объекта) испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения.

**Требования к объекту испытаний (НД):** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Место отбора пробы\*:** Новосибирская обл., Сузунский р-н, ул. Гризодубовой, станция водоподготовки.

**Дата и время отбора\*:** 31.01.2022, 14:00.

**Дата и время доставки пробы в лабораторию:** 01.02.2022, 10:40.

**Шифр пробы по маркировке заказчика\*:** станция водоподготовки ул. Гризодубовой.

**Шифр пробы по маркировке лаборатории:** 190.

**Дата начала испытаний:** 01.02.2022.

**Дата окончания испытаний:** 02.02.2022.

\*Информация предоставлена заказчиком.

**Результаты испытаний**

№	Показатель	Результат	Ед.изм.	Неопределенность	Норма	Методика испытаний
1	Цветность	26	град. цветности	±5	≤ 20	ГОСТ 31868
2	Аммиак и ионы аммония	0.57	мг/дм³	±0.11	≤ 1.5	ГОСТ 33045
3	Мутность (530нм)	4.3	ЕМФ	±0.9	≤ 2.6	ГОСТ Р 57164
4	Марганец	0.054	мг/дм³	±0.013	≤ 0.1	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории. Результаты анализа распространяются только на пробу, предоставленную заказчиком. За достоверность сведений, предоставленных заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления пробы в лабораторию лаборатория ответственности не несет.

Протокол испытаний №166 от 2 февраля 2022 г.

Страница 1 из 2

№	Показатель	Результат	Ед.изм.	Неопределен-ность	Норма	Методика испытаний
5	Железо	0.57	мг/дм <sup>3</sup>	±0.09	≤ 0.3	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

По показателям, выделенным в таблице, выявлены отклонения от требований нормативной документации.

Ответственный за оформление протокола:

Заведующий физико-химической лабораторией  
\_\_\_\_\_

должность

  
\_\_\_\_\_

подпись

Н.С. Прямова  
\_\_\_\_\_

Ф.И.О.